

ift-dokaz

ift Rosenheim

Broj	18-002424-PR01 (NW-K20-06-de-01)
Vlasnik	profine GmbH International Profile Group Zweibrücker Straße 200 66954 Pirmasens Nemačka
Proizvod	Profil od veštačkog materijala, Kombinacija profila: Krilni ram - blend ram
Oznaka	Sistem: KBE70 / KÖMMERLING 70 / TROCAL 70
Detalji	Materijal: Polivinilhlorid tvrdi (PVC-U), Vidljiva širina: 112 mm; Sistemska ugradna dubina: 70 mm; Krilni ram, oznaka: 3956; Presek (širina x debljina): 77 x 70 mm; Debljina punjenja: 24 mm; Punjenje dela između ivice i stakla: 17 mm; Materijal za očvršćivanje: metali - čelik, pocinkovano; Blend ram, oznaka: 3906; Presek (širina x debljina): 63 mm x 70 mm; Materijal za očvršćivanje: metali - čelik, pocinkovano

Posebne osobine

Rezultat

Koeficijent prolaska toplote prema EN 12412-2:2003-07



$$U_f = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$


Osnove *)

EN 12412-2:2003-07

*) I odgovarajuće nacionalne verzije (npr. DIN EN)

Izveštaj o proveru: 18-002424-PR01 PB-K20-06-de-01

Prikaz:



Robert Kovac



Napomene o korišćenju

Utvrđeni rezultati mogu se koristiti kao dokaz u skladu sa gore navedenim osnovama.

Važnost

Nije vremenski ograničena.

Kod korišćenja treba obratiti pažnju na aktualnost osnova kao i na saobraznost proizvoda.

Navedeni podaci i pojedinačni rezultati odnose se isključivo na kontrolisana / opisana kontrolna tela. Kontrola ne omogućava davanje izjave o drugim osobinama u pogledu učinka i kvaliteta dotičnog proizvoda.

Kontrola identiteta: [na ovom mestu u izvornom dokumentu stoji QR-kod]

www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft

ID: DCD-031AF

ift Rosenheim

14.01.2019.

Konrad Huber, dipl.-ing. (FH)
Rukovodilac kontrolnog mesta
Fizika konstrukcije
[Potpis]

Stefan Junker, dipl.-ing (FH)
Inženjer kontrole
Fizika konstrukcije
[Potpis]

ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim
Kontakt: Tel: +49 8031 261-0, Fax: +49 8031 261-290, www.ift-rosenheim.de
Provera i kalibracija - EN ISO/IEC 17025
Inspekcija - EN ISO/IEC 17020
Sertifikacija proizvoda - EN ISO/IEC 17065
Sertifikacija sistema menadžmenta - EN ISO/IEC 17021

Kraj prevoda

Ovim kao stalni sudski prevodilac za nemački jezik, imenovan od strane Sekretarijata Autonomne pokrajine Vojvodine za propise, upravu i nacionalne manjine, potvrđujem da ovaj dokument predstavlja doslovni prevod izvornog dokumenta na nemačkom jeziku koji mi je predočen.

Novi Sad, 28.01.2019.

Delovodni broj: A18-S/19

